

Żyrzyn, dnia 9 lipca 2025 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp na zadanie pn.: „**Remont posadzki wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na I piętrze budynku szkoły podstawowej w Żyrzynie w celu likwidacji barier architektonicznych**”. W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treść na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) niniejszym wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie parametrów technicznych wykładzin przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia, tj. remontu posadzki w budynku szkoły podstawowej w Żyrzynie.

W szczególności prosimy o wskazanie:

- Rodzaj Wykładziny PCV (homogeniczna czy heterogeniczna)
- Grubość całkowitej wykładziny oraz warstwy użytkowej,
- Klasy palności
- Akustyki

Odpowiedź nr 1

Minimalne parametry wykładziny:

- Rodzaj Wykładziny PCV - **heterogeniczna PCV**
- Grubość całkowitej wykładziny oraz warstwy użytkowej,
Grubość całkowita - 2 mm
Grubość warstwy użytkowej - 0,7 mm
Wzmocnienie powierzchni poliuretan PUR
Klasa ścieralności według normy : EN 660-2 - grupa T
Odporność chemiczna EN423 - bardzo wysoka
- Klasy palności
Według normy: EN13501 - Bfl-s1
- Akustyki
Według normy: EN 140-8 - 5 dB

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. strona internetowa <https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=841>
3. strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74310ea7-dbf6-4d33-b8f3-6e38e4a48b9f>



WÓJT

mgr inż. Andrzej Bujek

„Remont posadzki wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na I piętrze budynku szkoły podstawowej w Żyrzynie w celu likwidacji barier architektonicznych”