

Żyrzyn, dnia 19 marca 2026 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 124157L na odcinku od km 0+002 do km 0+992 w msc. Parafianka”. W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treść na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) niniejszym wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z mieszank mineralno-asfaltowych AC 16W, zamiast AC 11W?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z proponowanych mieszank mineralno-asfaltowych AC 16W.

Pytanie nr 2

Z uwagi na brak dokumentacji gospodarki zielenią prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny wycinki drzew wraz z karczowaniem jest przedmiar.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza że podstawą wyceny wycinki drzew wraz z karczowaniem jest przedmiar.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie średnicy słupków stalowych do znaków pionowych.

Odpowiedź nr 3

Słupki stalowe do znaków pionowych powinny mieć średnicę fi 60 mm.

Pytanie nr 4

Proszę o weryfikację jednostki w pozycji 14 d. 2, w zamieszczonym przedmiarze robót są m2 a według nas powinny być m3.

Odpowiedź nr 4

W przedmiarze w pozycji 14. d. 2. omyłkowo została przyjęta jednostka m2. Prawidłową jednostką obmiaru jest m3.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. strona internetowa <https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=903>
3. strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55b09c7f-05cf-4c82-a25f-dad030820267>


mgr inż. Andrzej Bujek

„Przebudowa drogi gminnej nr 124157L na odcinku od km 0+002 do km 0+992 w msc. Parafianka”