

GMINA ŻYRZYN  
ul. Powstania Styczniowego 10  
24-103 Żyrzyn  
NIP 716-268-98-05

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn”. W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treść na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) niniejszym wyjaśniamy co następuje:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z piasku i gruntu stabilizowanego cementem o gr. 18 cm metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wykonywanej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej?

### Odpowiedź nr 1

Tak dopuści, o czym w dokumentacji projektowej wspomniano na rysunku nr 3 - przekroje konstrukcyjne.

**Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

  
Z up. WÓJTA  
Marcin Sulej  
Zastępca Wójta

### Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. strona internetowa <https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=797>
3. strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c2a4ba9-98cd-11ee-ba3b-4e891c384685>