



UWAGA:

- Instalacja c.o. z rur PEX/Al/PEX o połączeniach zaciskowych
- Rurociągi instalacji c.o. w izolacji z pianki PE gr. 13 mm
- Kanaty wentylacyjne prowadzić nad stropem podwieszonym
izolować wełną mineralną gr. 20 mm

TEMAT OPRACOWANIA			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MSC. SKRUDKI			
ADRES OBIEKTU: Budynek OSP, dz. 271, msc. Skrudki, gm.Żyrzyn			
INWESTOR	Gmina Żyrzyn, ul.Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Gajewska LUB/0178/POOS/10		A Gajewska Marzec
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji c.o.		NR RYS. S-3
data: 12.2021	branża: Sanitarna	SKALA	1:100